

Акт № DBN-23-002-50-115
выполнения работ консервации

«Нефтепроводная система КТК. НПС Астраханская. Демонтаж МНС первоначального строительства и сопутствующих сооружений» 23-002-Магистральная насосная.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заместитель директора по капитальному строительству АО ИК «Квантор»	Голиков С.А.
(должность, ФИО)	
Руководитель группы по координации проектов АО «КТК-Р»	Липовцев Д.В.
(должность, ФИО)	
Инженер-электрик АО «КТК-Р»	Зоткин С.С.
(должность, ФИО)	
Начальник НПС АО «КТК-Р»	Носов С.В.
(должность, ФИО)	
Старший инспектор СК АО «Интертек Рус»	Морозов Д.В.
(должность, ФИО)	

составили настоящий акт о том, что «19» марта 2024 г.

произведена проверка работ по консервации и упаковке

1. Электродвигатель асинхронный тип 4АЗМП-5000/10000 УХЛ4 S/N 13 (Элсиб) магистральный насосный агрегат "А", P0023-PU-C001A, 2011г.

2. Электродвигатель асинхронный тип 4АЗМП-5000/10000 УХЛ4 S/N 11 (Элсиб) магистральный насосный агрегат "В", P0023-PU-C001B, 2011г.

3. Электродвигатель асинхронный тип 4АЗМП-5000/10000 УХЛ4 S/N 09 (Элсиб) магистральный насосный агрегат "С", P0023-PU-C001C, 2011г.

4. Электродвигатель асинхронный тип 4АЗМП-5000/10000 УХЛ4 S/N 12 (Элсиб) магистральный насосный агрегат "D", P0023-PU-C001D, 2011г.

(DN, PN, технологический номер, заводской номер, завод изготовитель, год выпуска)

выполненной в соответствии с чертежом №DBN-19-0030-2.2-23-15O-5008 (приложение F), ТК-01-2024.

Параметры проверки

1 Удаление жидкости и очистка внутренней полости

выполнено

(выполнено (не выполнено))

2 Консервация внутренней полости

Масло консервационное К-17, ГОСТ 10877 – 12 л, антикоррозионная смазка для контактов Циатим-201 ГОСТ 6267-2021 - 0,64 л., Силикагель фасованный КСКГ; ТУ MIL-D-3464E., JIS Z0701. DIN55473

(марка летучего ингибитора, ГОСТ, ТУ, объем введенного летучего ингибитора)

3 Упаковка

выполнено

(выполнено (не выполнено))

Заключение:

Работы по консервации и упаковке выполнены в полном объеме, замечаний нет.

Подписи:

Заместитель директора по капитальному строительству
АО ИК «Квантор»

(должность)

(подпись)

Голиков С.А.

(расшифровка)

Руководитель группы по координации проектов АО
«КТК-Р»

(должность)

(подпись)

Липовцев Д.В.

(расшифровка)

Инженер-электрик АО «КТК-Р»

(должность)

(подпись)

Зоткин С.С.

(расшифровка)

Начальник НПС АО «КТК-Р»

(должность)

(подпись)

Носов С.В.

(расшифровка)

Старший инспектор СК АО «Интертек Рус»

(должность)

(подпись)

Морозов Д.В.

(расшифровка)

Акт № DBN-23-002-50-115

